



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA SARTHE

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION  
CONCERNANT  
LE REJET D'EAUX PLUVIALES - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL -  
COMMUNE DE LA FERTE BERNARD

COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD  
DOSSIER N° 72-2012-00238

Le préfet de la SARTHE  
Chevalier de la Légion d'honneur  
Officier de l'Ordre National du Mérite

**ATTENTION :** CE RECEPISSE ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS N'AUTORISE PAS LE DEMARRAGE IMMEDIAT DES TRAVAUX.

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Huisne ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré complet en date du 07/12/12, présenté par le SYNDICAT MIXTE PARC D'ACTIVITES DEPARTEMENTAL DU PAYS DE L'HUISNE SARTHOISE représenté par Monsieur le Président , enregistré sous le n° 72-2012-00238 et relatif à : le rejet d'eaux pluviales - construction d'un bâtiment industriel - commune de LA FERTE BERNARD ;

**donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :**

**SYND MIXTE PARC D'ACTIVITES DEPARTEMENTAL DU PAYS DE L'HUISNE SARTHOISE**  
**15 Place de la Lice**  
**BP 61**  
**72403 LA FERTE BERNARD CEDEX**

concernant : **le rejet d'eaux pluviales - construction d'un bâtiment industriel - commune de LA FERTE BERNARD**

dont la réalisation est prévue dans la commune de LA FERTE-BERNARD

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :

Rubrique	Intitulé	Régime	Arrêtés de prescriptions générales correspondant
2.1.5.0	Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)	Déclaration	



**Le déclarant ne peut pas débiter les travaux avant le 07/02/2013**, correspondant au délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par l'administration, conformément à l'article R. 214-35 du code de l'environnement.

**Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai**, il s'exposerait à **une amende** pour une contravention de 5ème classe d'un montant **maximum de 1 500 euros** pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par 5.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

En l'absence de suite donnée par le service police de l'eau à l'échéance de ce délai de 2 mois, le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.

A cette échéance, copies de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de FERTE-BERNARD

où cette opération doit être réalisée, pour affichage d'une durée minimale d'un mois pour information.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la SARTHE durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, à compter de la date de sa publication ou de son affichage à la mairie de la commune de FERTE-BERNARD par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai d'un an. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage en mairie, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, **avant réalisation** à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

**A LE MANS, le 17 Décembre 2012**  
**Pour le Préfet de la SARTHE**  
**P/ Le Directeur Départemental des Territoires**  
**Le Chef du Service Eau - Environnement**  
**Jean Pierre MARTIN**

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier, à défaut auprès de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA SARTHE

Direction Départementale  
des Territoires de la Sarthe

Monsieur le Président  
SYND MIXTE PARC D'ACTIVITES DEPARTEMENTAL  
DU PAYS DE L'UISNE SARTHOISE

Service de police de l'eau

15 Place de la Lice  
BP 61  
72403 LA FERTE BERNARD CEDEX

Dossier suivi par :  
Valérie BURTE

Mèl : valerie.burte@sarthe.gouv.fr

Tél. : 02 43 50 46 77  
Fax : 02 43 50 46 46

Objet : dossier de déclaration instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement :  
**le rejet d'eaux pluviales - construction d'un bâtiment industriel - commune de LA FERTE BERNARD**

Réf. :72-2012-00238

LE MANS, le 30/01/2013

Monsieur le Président,

Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement concernant l'opération :

**le rejet d'eaux pluviales - construction d'un bâtiment industriel - commune de LA FERTE BERNARD**

pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 07/12/2012, j'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration. Dès lors, **vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception de ce courrier.**

Copies du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie de la (ou les) commune(s) :

- FERTE-BERNARD

pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Ces deux documents seront mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de la SARTHE durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible d'un recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai d'un an conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date de sa publication ou d'affichage en mairie. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage en mairie, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le préfet et par délégation  
Le Directeur Départemental des Territoires  
L'Adjointe au Chef du Service Eau - Environnement

Nadine DUTHON

Pièce jointe : fiche technique



## Annexe technique au récépissé (prescriptions) :

Rejets d'eaux pluviales consécutif à la un construction d'un bâtiment industriel avec bureaux,  
commune de LA FERTE BERNARD (ref : 72-2012-00238)

DDT 72

le 29/01/2013

Le système de collecte et de traitement est composé des ouvrages suivants :

- Un réseau de collecte des eaux pluviales avec caniveaux, bouches d'engouffrement, canalisations enterrées sous la voirie interne.
- Un bassin de régulation de type « à sec » enherbé assurant les fonctions suivantes :
  - régulation hydraulique.
  - abattement de la pollution.

Dimensionnement des bassins d'écrêtement et de la réserve :

	Volume utile final en m <sup>3</sup>	Débit de fuite du bassin	Hauteur de marnage	Pente des berges	Tps de vidange	Orifice de régulation
Bassin de rétention	311 m <sup>3</sup>	1 l/s/ha	1.00 m	1/1	86 heures	Ø 0.023 m

- ↙ superficie du projet .....1.07ha
- ↙ pluie de projet suivant le bassin.....10 ans

Descriptif du bassin de régulation :

- Fond de bassin plat végétalisé avec une légère surprofondeur (cunette) par rapport au fil d'eau d'évacuation (0,20m).
- Ouvrages en sortie de bassin comprenant :
  - Un dégrillage.
  - Un fond de décantation.
  - Une cloison siphonide.
  - Un régulateur de débit.
  - Une vanne de fermeture
- Une surverse permettant l'évacuation d'un débit de référence centennale avec enrochement de 9.00 m par 0.10 m.
- Le rejet des eaux pluviales en diamètre Ø 125 mm avec mise en place au débouché d'un clapet à fermeture automatique.
- Les bassins seront réalisés dès le début du chantier. Les eaux de ruissellement et les réseaux d'eaux pluviales seront raccordés dès leur réalisation.
- Pour un entretien plus facile, les pentes pourront être à 3/1.

Exutoire du bassin de rétention :

Les eaux pluviales sont rejetées dans l'Huisne.

Phase chantier :

Respect des prescriptions listées à la page 28 du dossier de déclaration.

Entretien courant, entretien périodique :

Selon les prescriptions listées à la page 29 du dossier de déclaration.

Par ailleurs, le projet se situe en zone de sensibilité forte au risque de remontée de nappes. Des prescriptions particulières seront à prendre lors de la réalisation, le cas échéant, d'affouillement.

**Le service en charge de la police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et de leur mise en service.**